

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00464

Срок действия с 19.03.2018 по 18.03.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0039928

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БРУСБОКС»
Адрес: 241903, г. Брянск, рп Б. Полпино, пер. Октябрьский,2а
ОГРН 1043244002823, Тел.: +74832734946, Факс: +74832734946

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БРУСБОКС»
Адрес: 241903, г. Брянск, рп Б. Полпино, пер. Октябрьский,2а
ОГРН 1043244002823, Тел.: +74832734946, Факс: +74832734946

ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы
«BRUSBOX», выпускаемые по ГОСТ 30673-2013.
Серийный выпуск.

код ОК

57 7200

код ТН ВЭД

3916 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа горючести - Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 673/ТР от 19.03.2018 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P393197 от 07.03.2018 г. до 06.03.2021 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Шолин Н.А.

инициалы, фамилия